

โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี

วิธีปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร : W-MIS-๐๐๑	เรื่อง : การใช้งานห้องเครื่อง Server			
	เริ่มใช้ : ๖ /๐๙/๒๕๖๐	พิมพ์ครั้งที่ : ๒	แก้ไขครั้งที่ : ๑	หน้า :๒

วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การใช้งานห้องเครื่อง Server

	ผู้รับผิดชอบ	ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	นายตะวัน จันทศิริ		๖ กันยายน ๒๕๖๐
ทบทวนโดย	นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา		๖ กันยายน ๒๕๖๐
อนุมัติโดย	นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา		๖ กันยายน ๒๕๖๐

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	สถานะเอกสาร
๑	๑ ธันวาคม ๒๕๕๔	ยกเลิก
๒	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	ปรับปรุงรูปแบบเอกสารและบังคับใช้

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ

ควบคุม

ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลมวกเหล็ก :	หน้าที่ : ๑/๒
วิธีปฏิบัติเลขที่ : W-MIS-๐๐๑	ฉบับที่ : ๒
เรื่อง : การใช้งานห้องเครื่อง Server	วันที่ : ๖ /๐๘/๒๕๖๐
แผนก : ศูนย์ข้อมูล	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ข้อมูล
ผู้จัดทำ : นายตะวัน จันททีโร	ผู้อนุมัติ : นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา

การใช้งานห้องเครื่อง Server

นโยบาย

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเข้าใช้ห้องเก็บ SERVER ของโรงพยาบาล

วิธีปฏิบัติ

๑. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องเครื่องโดยไม่มีกิจที่จำเป็น
๒. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณห้องเครื่อง
๓. ตรวจสอบประตูทางเข้า-ออก และหน้าต่างของห้องเครื่องให้ปิดล็อกอยู่เสมอ
๔. ตรวจสอบสภาพการทำงานของห้อง server อุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่
 - ระบบกระแสไฟฟ้า
 - ระบบการระบายอากาศ
 - ระบบการปรับอุณหภูมิ
 - ระบบสำรองไฟ (UPS)

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง ยกเว้นการตรวจสอบระบบกระแสไฟฟ้าสำรองให้ตรวจ สอบเดือนละ ๑ ครั้ง

๕. จัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ ไว้ในบริเวณที่มีความปลอดภัย รมั้ดระวังการจัดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ มั่นคงและไม่ล้นหรือโอ้นเอียงได้โดยง่าย
๖. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ว่ายังใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่
๗. ให้ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเครื่องอย่างสม่ำเสมอ ต้องไม่เก็บกล่อง กระดาษหรือสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงไว้ในห้อง
๘. ตรวจสอบและจัดเก็บสายสัญญาณสื่อสารให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
๙. ตรวจสอบห้องสายสัญญาณสื่อสารให้มีการปิดล็อกอยู่เสมอ
๑๐. จัดทำหรือต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบงาน สำคัญไฟร์วอลล์ เราท์เตอร์ อุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) สำหรับระบบงานสำคัญ และเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่อง ให้ครบถ้วน

วิธีปฏิบัติเลขที่ : W-MIS-๐๐๘	หน้า : ๒ /๒
เรื่อง: การใช้งานห้องเครื่อง Server	

๑๑. จัดให้ระบบงานสำคัญ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต้องมีอุปกรณ์สำรองไฟ UPS และระบบกระแสไฟฟ้าสำรอง (electricity power generator) เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน